




CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M02-3

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Certificato numero / Certificate number

DE/4339

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

VERDEVIP SRL

Via Rigla, 40 - 24010 PONTERANICA (BG) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

Rivestimento per pavimentazioni / Floor covering

Mod. VERDEVIP PRATI - Q-FIRENZE

le prove di tipo secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011

the type testing according to EN 14041:2004/AC:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 4 (four) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

20/10/2011

Prima emissione
First issue

23/09/2016

Ultima emissione
Latest issue

19/10/2021

Scadenza
Expiring

GRUPPO
IMQ



CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

Ing. R. Gatti
Amm. Delegato/Managing Director

[Handwritten signature]

1/2

Pagina/page

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

DE/4339

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

Rivestimento per pavimentazioni / Floor covering

Mod. VERDEVIP PRATI - Q-FIRENZE

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute
nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A.,
the results are:*

Caratteristiche prodotto/ Product characteristics:

Peso per unità di superficie/ Mass per area unit: 2710 g/m²

Spessore/ Thickness: 57 mm

4.1 Reazione al fuoco/ Reaction to fire: Classe / Class E_{fl}

20/10/2011

Prima emissione
First issue

23/09/2016

Ultima emissione
Latest issue

19/10/2021

Scadenza
Expiring